СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"

гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"НАДЕЖДА" тел 495 11 33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РД-7000-374/17.10.14

До:
Всички участници в процедура за
възлагане на обществена поръчка

Относно: Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: ***"Изграждане на две футболни игрища с изкуствена тревна настилка в кв. Требич, Столична общиина, район „Надежда"***

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило на 16.10.2014г. искане до кмета на СО-район „Надежда", в качеството му на Възложител по обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по обявлението за обществената поръчка и документацията за участие, Ви предоставям следната информация:

- ✓ **Относно футболно игрище с габаритни размери 32/29 м. , находящо се в двора на 63 -то СОУ, кв.Требич":**

Въпрос № 1: Какво да се разбира под доставка и полагане на стара синтетична настилка?

Отговор на въпрос № 1: В Техническите спецификации за футболното игрище с габаритни размери 32/29 м. , находящо се в двора на 63 -то СОУ, кв.Требич" е отбелязано (в табличен вид, б. Б, т. 1): „Доставка и полагане на стара синтетична настилка с пълнеж от нови SBR гранули- 10 кг/м2, лепило и ленти". В тази част на спецификацията е допусната техническа грешка, горното следва да се чете: **„Доставка и полагане на синтетична настилка с пълнеж от нови SBR гранули- 10 кг/м2, лепило и ленти".**

Въпрос № 2: Каква е височината на оградата?

Отговор на въпрос № 2: Параметрите на изисканата в техническите спецификации ограда (в табличен вид, б. В, т. 1) следва да бъдат: 2 метра оградна мрежа с полимерно покритие; над нея - 2 метра мрежа HDPE (полиетилен с висока плътност.

- ✓ **Относно футболно игрище с габаритни размери 60/100м., находящо се в УПИ V133.1, кв.6, местност „Требич“.**

Въпрос № 1: Изисквания към изкуствената трева каква да е?

Отговор на въпрос № 1: Предложената от участника изкуствена трева трябва да е с поне 30 мм. дължина на влакното, останалите нейни характеристики се избират от участника като се вземат предвид техническите спецификации и ценовите рамки, заложени в обявлението и документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

Въпрос № 2: Да ни предоставите детайл за полагането й?

Отговор на въпрос № 2: Предвид спецификите на отделните детайли и технологията за тяхното полагане, предлагани на пазара, с цел да не бъде накърнена възможността на избор на отделните участници, ограничавайки ги да изберат конкретен детайл, предлаган от конкретен производител, Възложителят оставя възможността на участниците сами да изберат начина за полагане на детайлите, като се съобразят единствено с техническите спецификации и влязат в ценовите рамки, заложени в обявлението и документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

С уважение,

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ
Кмет на
Столична община - район „Надежда“

За кмет на СО - р-н "Надежда"
Зам. кмет Анна Александрова
Заповед за заместване № РД-09-03/12.01.2012г.