СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"

гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „НАДЕЖДА" тел. 495-11-49
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Д-7000-398 / 18.11.14

До:
Всички участници в процедура за
възлагане на обществена поръчка

Относно: Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка по реда на глава пета от ЗОП с предмет: ***„Изготвяне на Работен проект на обект „Отвеждащ колектор по бул. „Рожен" до Десен Какачки колектор, район „Надежда" и изготвяне на Идеен проект на обект „ВиК мрежи на м. „НПЗ-Илиянци - Запад", район „Надежда"***, разделена на 2 обособени позиции:

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило на 14.11.2014г. искане до кмета на СО - район „Надежда", в качеството му на Възложител по обществена поръчка с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по обявлението за обществената поръчка и документацията за участие, Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1: В Обявлението за обществена поръчка, РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Изготвяне на Работен проект на обект „Отвеждащ колектор по бул. „Рожен" до Десен Какачки колектор, район „Надежда" и изготвяне на Идеен проект на обект „ВиК мрежи на м. „НПЗ-Илиянци - Запад", район „Надежда", се изисква изготвянето на работен проект за колектора и идеен - за мрежите. В Заданието за проектиране също е описан работен проект за колектора и идеен- за мрежите. Но в Договора, в декларациите и на много други места е написано „идеен" проект за колектора и „прединвестиционни проучвания" за мрежите. Моля да уточните кое е вярно и дали да поправим, ако се налага, предоставените ни бланки, или ще ни бъдат предоставени нови?

Отговор на въпрос № 1: Изискването на възложителя е изготвяне на **работен** проект за отвеждащия колектор и изготвяне на **идеен** проект на обект ВиК мрежи. В документацията за участие е допусната техническа грешка, която беше своевременно отстранена. Приложенията, които следва да бъдат представени от участниците, са редактирани, съобразявайки се с изискванията на Възложителя, а достъпът до тях е

предоставен свободно в Профила на купувача на официалната електронна страница на СО - район „Надежда"- www.so-nadejda.com.

Въпрос № 2: В случай, че се изисква работен проект за колектора и идеен - за мрежите, ще се променят ли минималните изисквания относно предоставянето на два договора, сходни с предмета на поръчката? Могат ли тези договори да бъдат за прединвестиционни проучвания или трябва да са само за идейни и/или работни проекти?

Отговор на въпрос № 2: Минималните изисквания по отношение на техническите възможности, на които трябва да отговарят участниците остават непроменени, а именно- не по-малко от 2 (два) договора за изпълнените на услуги с идентичен/сходен предмет (изработване на подобен вид проекти/прединвестиционни проучвания), изпълнени през последните 3 (три) години.

Въпрос № 3: От предоставената документация не става ясно дали Изпълнителят ще трябва да съгласува проектните разработки със заинтересованите инстанции и за чия сметка ще бъдат съгласувателните такси?

Отговор на въпрос № 3: Проектните разработки следва да се съгласуват със заинтересованите институции като съгласувателните такси ще бъдат за сметка на изпълнителя.

Въпрос № 4: В Обявлението за обществена поръчка, Раздел III „Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация; III 2.3) Технически възможности" се изисква посочването на Експерт пречистване на отпадъчни води (Ключов експерт 2). Съгласно Заданието за проектиране не се изисква изготвянето на част „Пречиствателна станция за отпадъчни води". Изисква ли се проектирането на ПСОВ и ако не каква дейност ще изпълнява исканият експерт?

Отговор на въпрос № 4: Необходимостта от „Експерт пречистване на отпадъчни води" се обосновава от факта, че на територията на "НПЗ "Илиянци-запад" са реализирани промишлени обекти, които притежават локални пречиствателни съоръжения. Необходимо е същите да бъдат изследвани относно състоянието и показателите си, с оглед възможностите за заустване в новопроектираната канализация.

С уважение,

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

Кмет на
Столична община - район „Надежда"