СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
gok.№ Към 7001-8-[3]
от 16.10.2014

ия, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
'/www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

Разяснение от 16.10.2014г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЕКТ

изготвяне на ***Работен проект (РП) за обект „Канализация и подмяна на съществуващи водопроводи в кв.150, м. „Суха река-Ботевградско шосе север" фаза – работен проект на територията на Столична община – район „Подуяне"***

ПИСМЕНО РАЗЯСНЕНИЕ
На основание чл.29, ал.1 от ЗОП

Уважаеми участници, предоставям разяснение във връзка с направено запитване от 14.10.2014г. в 16:22 часа изпратено на електронния адрес на Възложителя, както следва:

Запитване №1 „ От представената информация – т.9 – ГИС се вижда, че действащия регулационен план за територията на кв.150 не съвпада с предоставения нивелетен план за същия квартал. От този факт следва ли, проектантът участник в обществената поръчка, че следва да изготви и одобри за своя сметка нови нивелетни проекти или Възложителя – СО – район „Подуяне" ще предостави вече готови такива?"

Отговор:
Няма да се изработва нов нивелетен проект, нито от участниците в настоящата процедура, нито от Възложителя – Кметът на СО – район „Подуяне".
След избор на Изпълнител в настоящата процедура, Изпълнителят следва да направи геодезическо заснемане, съгласно обществената поръчка на съществуващия реален терен, като проектната разработка трябва да бъде съобразена с реално заснетите терени от избрания изпълнител.

Настоящото разяснение е поставено на сайта на „профила на купувача" на 16.10.2014г. Разяснението е изпратено и на електронен адрес на лицето направило запитването. Разяснението е неразделна част от документацията.

Възложител:
Кмет на СО – район „Подуяне"
/Ева Антонова/

РАЙОН ПОДУЯНЕ СТОЛИЧНА СОФИЯ