СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ Към РД-16 00-1-[3]
от 12.02.2015
(90)18867747

На Наш рег. № РД-16 00-1-(1) /11.02.2015г.

Относно: ***Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:*** *„Възстановяване на 4 сгради на територията на район „Връбница“ вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка”, гр.София ” ; 2.Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий”” – с.Волуяк ; 3.Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница””, гр.София; 4.Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ”, гр.София”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със запитване, получено в район „Връбница“ под горния номер, Ви уведомяваме следното:

По обособена позиция №3

По въпрос 1: Възложителят изисква от кандидатите да представят оферта и единична цена на ламаринената обшивка по бордове на квадратен метър.

По въпрос 2: Възложителят изисква от кандидатите да представят оферта за първазите на линеен метър .

Тъй като се дава възможност на кандидатите за използване на годните първази при огледа, да се прецени широчината и цвета да отговаря на цвета на съществуващите.

По въпрос 3: Да се оферира минерална мазилка със зърнометрия от 2 до 3мм, в два цвята- RAL 1018 /цинково жълто/ и RAL 9002 /сиво-бяло.

По въпрос 4: Топлинното изолиране на фасадните стени с EPS-50мм - коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK и плътност 15kg/m3.

По обособена позиция №4

По въпрос 1: Възложителят изисква от кандидатите да представят оферта и единична цена на ламаринената обшивка по бордове на квадратен метър.

С уважение,
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”СО

/НА/