СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ Към РД-16 00-3-[5]
от 10.06.2015
(90)18859989

Добър ден,

Пиша Ви относно поръчка с предмет "Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 146 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", с.Волуяк, район "Връбница"-Столична община"
Част: **ОВК**
Точка II: **Котелна инсталация доставка и монтаж**
Поз. 1: "**Електрическо табло оборудвано с: 1.Захранване и управление ръчно и автоматично на 2бр. циркулационни помпи; 2. Захранване и управление ръчно и автоматично на 2бр.горелки; 3. Захранване на контроллер с възможност за управление на ВОИ по външна температура в к**". Моля да предоставите схеми на въпросните табла
Поз. 2: "**Разходомер за нафта Qмакс=80кг/час - М-Ж РАЗХОДОМЕРИ МЕМБРАНЕН**". Разходомерите за гориво на пазара отчитат обема на преминаващото гориво в литри/час, литът/мин. Моля потвърдете, че желаете да оферираме разходомер, който да отчита по тегло (Qмакс=80кг/ч).

благодаря и приятен ден