СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

Относно: Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Предоставяне на проектантски услужи за подготовка на инвестиционни проекти за нуждите на Столична община – район „Надежда", разделена на обособени позиции

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило на 10.06.2016г. искане до кмета на СО-район „Надежда", в качеството му на Възложител по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по документацията за участие, в законоустановения срок Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1:

За позиция № 4 „Изготвяне на работен проект за пристройка с четири класни стаи и санитарен възел за нуждите на 63 ОУ „Христо Ботев" и работен проект за подобряване на енергийната ефективност на 63 ОУ „Христо Ботев" .

Има ли извършено обследване за енергийна ефективност? В случай че няма такова ,изготвянето му трябва ли да се включи в офертата?

Отговор на въпрос № 1:

Има извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на 63 ОУ „Христо Ботев", предвид което не следва да бъде предвиждано такова в офертата на участника.

Въпрос № 2:

За позиция № 4 „Изготвяне на работен проект за пристройка с четири класни стаи и санитарен възел за нуждите на 63 ОУ „Христо Ботев“ и работен проект за подобряване на енергийната ефективност на 63 ОУ „Христо Ботев“ .

След подписване на договор с фирмата изпълнител ще се предоставят ли чертежи на съществуващата сграда или ще трябва да се предвиди заснемане?

<u>Отговор на въпрос № 2:</u>

След сключване на договор с дружеството, спечелило съответната обособена позиция, на последното ще бъдат представени всички налични чертежи на съществуващата сграда на 63 ОУ „Христо Ботев“ и извършване на заснемане няма да бъде необходимо.

<u>Въпрос № 3:</u>

За позиция № 4 „Изготвяне на работен проект за пристройка с четири класни стаи и санитарен възел за нуждите на 63 ОУ „Христо Ботев“ и работен проект за подобряване на енергийната ефективност на 63 ОУ „Христо Ботев“ .

За кои помещения трябва да бъдат изградени LAN и TV мрежи (за всички класни стаи или само за компютърния кабинет и офисите)?

<u>Отговор на въпрос № 3:</u>

LAN- и TV- мрежи следва да бъдат предвидени за изграждане във всички класни стаи в 63 ОУ „Христо Ботев“.

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

Digitally signed by ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
DN: c=BG, title=КМЕТ, postalCode=1220, st=SOFIA - GRAD, 2.5.4.3.100.1.3=UNLIMITED, ou=ADMINISTRACIA, o=SO RAION NADEJDA, 2.5.4.10.100.1.1=0006963270598, dc=qsign-company-ca, cn=ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ, 1.2.840.113549.1.9.8=SOFIA,KIRIL DRANGOV 55, 2.5.4.3.100.1.4=RD - 15 - 12819/19.11.2007, 2.5.4.10.100.1.3=ZTDSOGG DV.BR.90 ,15.10.1996, email=dimitar.dimov@so-nadejda.com
Date: 2016.06.13 14:49:23 +03'00'

……....

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

Кмет на

Столична община - район „Надежда“