СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

РПД17-ВК91-1786/04.09.2017г.

Съобщение от 04.09.2017г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО чл.18, ал.1, т.12, чл.20, ал.2, т.1 във връзка с чл.176-181 от ЗОП „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ"

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ по процедура

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне" по 5 обособени позиции:
Обособена позиция №1
СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ"Патиланско царство", ул. „Гинци „ №16,
Обособена позиция №2
Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
Обособена позиция №3
Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ "Възраждане-1928" , ул. „ Подуянска" №1
Обособена позиция №4
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
Обособена позиция №5
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ" Възраждане-1928", ул. „ Подуянска" №1

На основание чл.180 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване №РПД17-ТД26-1775-(1)/04.09.2017г. относно **Ценово предложение за изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:** *СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ"Патиланско царство", ул. „Гинци „ №16*, правя настоящото разяснение, както следва:

А. Единичната мярка на Позиция 7 и 8 от Глава. „*Ремонт, фасада и топлоизолация на сграда*", т. I „*Външна топлоизолация по стени*" е „квадратен метър".
В. В Позиция 12 „*Боядисване на предпазни решетки, включително грундиране*" изписаната квадратура е площта на решетките. Двустранното им боядисване трябва да бъде включено в единичната цена по тази позиция.

C. Единичната мярка на Позиция 8 от Глава. „*Ремонт на покрив*“, т. I „*Ремонт на хидроизолация и топлоизолация*“ е „квадратен метър“.
Позиция 12 от Глава. „*Ремонт на покрив*“, т. I „*Ремонт на хидроизолация и топлоизолация*“ е “метър кубичен“.
D. В изписването на Позиция 6 от т. II „*Мълниезащитна и заземителна уредба*“ е допусната техническа грешка. Размерите на шината да се четат 40мм – ширина, 4мм – дебелина.
Е. В Позиция 6 от Глава. „*Конструктивно укрепване на външни тераси*“ изписаната квадратура е квадратурата на парапетите. Двустранното им боядисване трябва да бъде включено в единичната цена по тази позиция.
F. В Позиция 10 от Глава „*Ремонт канализационна система*“, т. I „*Ремонт на канализация на английски дворове с връзка със сградна и площадкова канализация*“ е допусната грешка в единицата мярка. Изписаното „брой“ да се чете „квадратни метри“.
В Позиция 16 от Глава. „*Ремонт канализационна система*“, т. I „*Ремонт на канализация на английски дворове с връзка със сградна и площадкова канализация*“ е допусната техническа грешка. Размерите на бордюрите да се четат 8см – дебелина, 16см – височина, 50см - дължина.

Настоящото съобщение е поставено на сайта на Възложителя, в раздел „Профил на купувача”, в съответствие с нормата на чл.180 от ЗОП.

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Възложител:
Кмет на СО – район „Подуяне”
/Ева Митова/

За Кмет / Ева Митова /
Зам. Кмет / К. Лазарова
Заповед за заместване
№ РД07-РД09-83/31.08.17г