СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИЛИНДЕН“
гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 вх. Б • тел.: 02 4 397 360 • факс: 02 4 397 361 • www.ilinden.bg • e-mail: info@ilinden.bg

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ №51 „Щурче“, гр. София, район „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ №271“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане и на основание чл. 180 от ЗОП, предоставям следните писмени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос №1:

„В указанията за участие част I, раздел I, т. 2, както и в Образец 2, т. 6, Възложителят посочва, че „Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в изготвения инвестиционен проект за обекта – част от настоящата документация за участие в процедурата“.

Към настоящия момент такъв инвестиционен проект за обекта не е публикуван в Профила на купувача към цитираната документация.

Моля Възложителя да уточни дали ще бъдат предоставени инвестиционните проекти за обекта?

Отговор по Въпрос №1:

В Указанията и в Образец 2 е допусната техническа грешка. За предвидените СМР няма инвестиционен проект и следва да се чете „техническа спецификация“.

Въпрос №2:

В приложената Количествена сметка, т. 9, част Електро – алейно осветление е предвиден демонтаж на съществуващи стълбове. Не е предвиден последващ монтаж на демонтираните или на нови стълбове.

При положение, че ще се изпълнят предвидените в КС операции:

- Направа на кабелен изкоп 0.8/0.6 III –та категория и зариване
- Направа на кабелен изкоп 0.8/0.4 III–та категория и зариване

- Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф50
- Доставка и изтегляне в тръба кабел тип NYM 5х4 мм2
- Доставка и монтаж на клемна кутия с предпазител за осветителен стълб
- Направа фундамент за електрически стълб
- Направа на кабелна разделка на кабел до 6мм2
- Свързване жила към съоръжения без кабелни обувки, до 5 мм2

Моля Възложителя да изясни как ще се съставят Измервателни протоколи за силови кабели и ще се направят Единични и 72 часови изпитания, без да са монтирани стълбове?

<u>Отговор по въпрос №2:</u>

Не се предвижда последващ монтаж на демонтирани или нови стълбове. Измервателните протоколи за силови кабели не са предмет на поръчката.

<u>Въпрос №3:</u>

В част Електро е предвиден демонтаж на 450 бр. Луминисцентни осветителни тела и 37 бр. Аплици.

Предвижда ли се последващ монтаж на осветителни тела?

<u>Отговор по въпрос №3:</u>

Не се предвижда последващ монтаж на осветителни тела.

<u>Въпрос №4:</u>

В т. 5 от КС Демонтаж на метална конструкция и поцинкована ламарина по покрив на тяло Д са предвидени само демонтажни работи.

Ще се възстанови ли демонтираното?

<u>Отговор по въпрос №4:</u>

Не се предвижда възстановяване на предвидените демонтажни работи.

С УВАЖЕНИЕ:.....

IVAN YORDANOV BOZHILOV

Digitally signed by IVAN YORDANOV BOZHILOV
Date: 2020.01.13 15:25:50 +02'00'

ИВАН БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“