СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Изх. № РНД19-ТД26-574/1/19.05.2020г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с искане с вх. № РНД20-ТД26-574/19.05.2020г. по описа на СО-район „Надежда" до кмета на СО-район „Надежда", в качеството му на Възложител по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по документацията за участие, в законоустановения срок Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1:

В Методика за определяне на комплексната оценка т. 3, показател. 3 „ Предлаган подход, организация и мерки за минимализиране затрудненията за гражданите и живущите по време на изпълнението на строително-монтажните работи", Възложителят е записал, че: Предложеният подход, организация и мерки за минимализиране затрудненията за гражданите и живущите по време на изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде разработен от участниците за примерен обект за целите на настоящата процедура. Обектът представлява ремонт на улично платно с дължина 200м и ширина 6м, като следва да се подмени съществуващата компрометирана асфалтова настилка, изграждане на джоб успоредно на уличното платно за паркиране на автомобили с дължина 150м и ширина 5м с настилка от паркинг елементи и изграждане на прилежащ тротоар около джоба с настилка от паваж.

Въпрос № 1: Каква конструкция на пътното платно да приемем за примерния обект?

Отговор на Въпрос № 1:

С цел улеснение на участниците и яснота относно примерния обект, възложителят е представил Количествена сметка с дейностите, които следва да бъдат включени за реализиране изпълнението на примерния обект, от която става видна и конструкцията на пътното платно, а именно: 6 см. неплътен асфалтобетон и 4 см. плътен асфалтобетон, посочени в КС като количества тонове.

Въпрос № 2:

Да предвидим ли изграждане или ракордиране на ОУ или РШ?

Отговор на въпрос № 2:

Не. Такава дейност не е посочена и в КС на примерния обект.

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
Digitally signed by ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
Date: 2020.05.19 14:22:54 +03'00'

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

Кмет на Столична община - район „Надежда“